

System gaśniczy Vortex™ firmy Victaulic

SKRZYŃKA STEROWANIA PRZEPŁYWEM CIECZY SERII 951 ORAZ STREFOWA SKRZYŃKA STEROWNICZA SERII 951,
PRZEZNACZONE DO UŻYTKU Z SYSTEMEM GAŚNICZYM VICTAULIC VORTEX 1000 ORAZ VICTAULIC VORTEX 1500

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE DLA STREFOWEJ SZAFY STEROWNICZEJ

Napięcie robocze: Zasilanie ciągle 24 V DC (23-27 V DC), zależne od biegunowości

Prąd alarmowy: 2 A

Prąd rezerwowy: 22 mA

Połączenia nadrzędne: 500 mA przy 30 V DC obciążenia rezystancyjnego

PRZYŁĄCZA DLA STREFOWEJ SKRZYŃKI STEROWNICZEJ

Zasilanie prądem stałym – TB1

- Napięcie robocze 23-27 V DC
- Nadzorowane przez styk sygnalizacji błędów

Spust – TB2

- Zawór zasilania azotem, 350 omów
- Zawór zasilania wodą, 350 omów

Nadzorowany – TB3

- Przyłącze sygnalizacji błędów, 24 V
- Wysyła sygnał o błędzie systemu do innych urządzeń
- Zawór odcinający dopływ wody
- 500 mA przy 30 V DC obciążenia rezystancyjnego styków bezpotencjałowych

MONTAŻ

W przypadku montowanych produktów należy zawsze zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem instalacji tej serii I-VORTEX Victaulic. Instrukcje są dołączone do każdej dostawy produktów Victaulic z danymi do instalacji i montażu.

GWARANCJA

Warunki gwarancji można znaleźć w aktualnym cenniku w części poświęconej gwarancji; szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z firmą Victaulic.

UWAGA

Ten produkt jest produkowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic. Wszystkie produkty muszą być instalowane zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic rezerwuje sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji i standardowego wyposażenia bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań.

Pełne informacje kontaktowe można znaleźć na stronie www.victaulic.com

70.08-POL 6353 REV A AKTUALIZACJA 11/2011

VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC. VICTAULIC VORTEX JEST ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC COMPANY.
© 2015 VICTAULIC COMPANY. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

70.08-POL

